പ്രവർത്തനരഹിതമായ വൈദ്യുതി മീറ്ററുകൾ

6 (373) ശ്രീ. വി. എസ്. സുനിൽ കുമാർ :
ശ്രീമതി ഇ. എസ്. ബിജിമോൾ :
ശ്രീ. മുല്ലക്കര രത്നാകരൻ :
ശ്രീ. വി. ശശി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

സംസ്ഥാനത്ത് എത്ര വൈദ്യുതി മീറ്ററുകൾ നിലവിൽ പ്രവർത്തന രഹിതമായിട്ടുണ്ട് ; ഇത്രയധികം മീറ്ററുകൾ കേടാകുന്നതിനുള്ള കാരണം വൈദ്യുതി ബോർഡ് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ ?

ഉത്തരം

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡിന്റെ അധീനതയിലുള്ള ആകെ വൈദ്യുത കണക്ഷനുകളിൽ 635470 (5.465%) വൈദ്യുത മീറ്ററുകൾ (31-10-2015-ലെ കണക്ക് പ്രകാരം) കേടായവയുണ്ട്.

ഉപഭോക്താവിന്റെ പ്രിമിസസിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന വൈദ്യുത മീറ്ററുകൾ ഇലക്ട്രിക് ലൈനുമായി നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ലൈനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറുകൾ ഇലക്ട്രിക് മീറ്ററിനെ ബാധിക്കാനുള്ള സാദ്ധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇടി, മിന്നൽ തുടങ്ങിയ പ്രകൃതിക്ഷോഭം മൂലവും മീറ്ററുകൾക്ക് തകരാർ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. നിയമാനുസൃതം വൈദ്യുത മീറ്ററുകൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ പുറം ചുമരിലാണ സ്ഥാപിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെയുള്ള കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളും മീറ്ററിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ പുറമെ വൈദ്യുതി മീറ്ററിനുള്ളിലുള്ള അതിനൂതനമായ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസിന്റെ തകരാറുമൂലവും മീറ്ററുകൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാകുന്നുണ്ട്.

വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ്

7 (374) ശ്രീ. സി. കെ. സദാശിവൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) 2010-11, 2014-15 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിന്റെ വൈദ്യുതി ചാർജ് ഇനത്തിലുള്ള വരുമാനം എത്രയായിരുന്നു ; 2015-16 വർഷത്തിൽ കെ.സ്.ഇ.ബി. അതിന്റെ ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വരുമാനം എത്രയാണ്; വ്യക്തമാക്കാമോ ;

(ബി) ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം വൈദ്യുതിചാർജ് എത്ര തവണ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി; എത്ര ശതമാനം വീതമായിരുന്നു നിരക്ക് വർദ്ധന ; ഓരോ നിരക്ക് വർദ്ധനയിലൂടെയും അധികമായി ലഭിച്ച വരുമാനം എത്ര വീതമായിരുന്നു. ;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly